





# 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司已确认单位工程明细表

工程类别：矿建工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	确认等级		抽查等级		工程性质		备注
										优良	合格	优良	合格	主要	一般	
1	13号辅运暗斜井	锚网索喷	m	190.4	山西威德睦方煤矿设计咨询有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	榆林胜利集团建筑工程有限公司	2020.6.24	2021.10.8		合格		√	√		
2	13号回风暗斜井	锚网索喷	m	168.5				2020.6.24	2021.10.8		合格			√		
3	13号南胶带暗斜井延深段	锚网索喷	m	39.3				2020.8.1	2021.10.8		合格			√		
4	13号煤层水仓	锚网索喷	m	295				2021.9.9	2021.12.15		合格			√		
5	13号煤层水泵房及配电室	锚网索喷	m	128.8				2021.9.7	2021.11.15		合格			√		
6	采区变电所	锚网索喷	m	55				2021.1.5	2021.3.29		合格		√	√		
7	一采区回巷	锚网索喷	m	1863.5				2020.8.11	2022.5.15		合格			√		
8	一采区辅运巷	锚网索喷	m	1792				2020.7.26	2022.5.10		合格		√	√		
9	一采区胶带巷	锚网索喷	m	1689				2020.9.26	2022.5.8		合格			√		
10	清理撒煤巷	锚网索喷	m	57				2020.7.18	2020.10.8		合格			√		
11	潜水泵房	锚网索喷	m	69				2021.11.17	2022.4.13		合格			√		
12	消防材料库	锚网索喷	m	39				2020.12.10	2022.4.7		合格			√		
13	管子道	斜眼钻孔	m	46.7				2022.3.22	2022.4.7		合格			√		
14	一采区联络巷	锚网索喷	m	75				2021.5.26	2022.8.15		合格			√		
15	总回风刷大	锚网索喷	m	98				2020.6.29	2020.8.20		合格			√		
16	注氮机硐室	锚网索喷	m	215				2022.4.15	2022.6.20		合格			√		
17	采区避难硐室	锚网索喷	m	50.8				2022.1.1	2022.3.5		合格			√		





山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司已确认单位工程明细表

工程类别：矿建工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	确认等级		抽查等级		工程性质		备注
										优良	合格	优良	合格	主要	一般	
18	顺槽回风联络巷	锚网索喷	m	168	山西威德 陆方煤矿 设计咨询有限公司	山西煤炭 建设监理 咨询有限公司	榆林胜利 集团建筑 工程有限 公司	2022.6.20	2022.8.20		合格				√	
19	顺槽辅运联络巷	锚网索喷	m	87				2022.3.10	2022.4.10		合格				√	
20	泄水孔	钻孔	m	43.56				2023.3.8	2023.3.20		合格			√		
21	临时避难硐室	锚网索喷	m	6				2022.9.20	2022.9.30		合格			√		
22	13101回风顺槽	锚网索	m	782	山西煤炭 运销集团 晋能煤矿 工程有限 公司			2022.8.20	2022.10.10		合格				√	
23	13101运输顺槽	锚网索	m	932				2022.8.20	2022.10.10		合格		√		√	
24	13101切眼	锚网索	m	220				2022.9.20	2022.10.10		合格				√	





# 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司已确认单位工程明细表

工程类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	确认等级		抽查等级		工程性质		备注
										优良	合格	优良	合格	主要	一般	
1	排水自动化装置	1套隔爆兼本安型排水自动化装置； 3台PJZ-200/10Y, 10kV, 200A矿用隔爆兼本质安全型永磁高压真空配电装置；5台PJZ-100/10Y, 10kV, 100A矿用隔爆兼本质安全型永磁高压真空配电装置；2台KBSG-100/10, 10/0.69kV, 100kVA矿用隔爆型于式变压器；3台QJGR-100/10, 10kV, 100A矿用隔爆兼本质安全型高压交流软启动器；7台KJZ-200/660, 660V, 200A矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关；2台ZBZ-4/660, 660/133V, 4kVA矿用隔爆型照明信号变压器综合保护装置；230mMYPTJ-8.7/10 3X70煤矿用阻燃电缆；80mMYP-0.38/0.66 3X50+1X16煤矿用阻燃电缆；93mMKVVP-450/750 10X1.5煤矿用阻燃电缆	套	1	山西威德睦方煤矿设计咨询有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	榆林胜利集团建筑工程有限公司	2022.5.18	2022.6.15	合格				√		
2	13号煤层排水设备	3台MD280-65×8, n=1480r/min离心式水泵；3台YB3系列, 4504-4, 10kV, 800kW隔爆电动机；3台水泵喷管；9个Dg200mm 矿用隔爆电动闸阀；4个Dg100mm矿用隔爆电动闸阀；3个逆止阀；4套PZ11-80, H-3500mm配水闸阀及操纵装置；φ325X8mm无缝钢管12m；φ273X12mm无缝钢管46m；φ219X10mm无缝钢管38m；108X6mm无缝钢管38m	套	3套 1套				2022.4.25	2022.5.31	合格		√		√		





# 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司已确认单位工程明细表

工程类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	确认等级		抽查等级		工程性质		备注			
										优良	合格	优良	合格	主要	一般				
3	13号煤层潜水泵房设备	2台BQ550-306/8-710/W-S型矿用隔爆型潜水泵；配套YBQ-710/4-S, 10kV, 710kW潜水电机	套	2台 1套	山西威德睦方煤矿设计咨询有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	榆林胜利集团建筑工程有限公司	2023. 4. 8	2023. 4. 26		合格			√					
4	井下消防、洒水及供水施救管道系统	2100mDN159无缝钢管；4500mDN108无缝钢管	米	6600				2022. 5. 8	2022. 9. 25		合格			√					
5	黄泥灌浆管路	2250mDN159无缝钢管；1110mDN108无缝钢管	米	3360				2022. 6. 22	2022. 9. 25		合格			√					
6	压风管路	2100mDN159无缝钢管；4500mDN108无缝钢管	米	6600				2022. 5. 8	2022. 9. 25		合格			√					
7	注氮管路	2570mDN108无缝钢管	米	2570			2022. 5. 8	2022. 9. 25	陕西亿安建设集团有限公司	2022. 5. 8	2022. 9. 25		合格			√			
8	动照线网	电缆15780m，204盏矿用隔爆LED灯	米	15780			2022. 7. 8	2022. 9. 25			合格			√					
9	采区变电所	17台PJG-10Y矿用高压隔爆真空配电装置；1台KBSG-630/10/0.69kV矿用隔爆型干式变压器；2台KBSG-315/10/0.69kV矿用隔爆型干式变压器；4台KJZ16-400矿用隔爆真空型馈电开关；10台KJZ16-200矿用隔爆真空型馈电开关；3台ZBZ-10.0M矿用隔爆型信号综合保护装置；12套DGS48/127L矿用隔爆型L型巷道灯	套	1					2022. 9. 1	2022. 9. 20		合格		√					





# 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司已确认单位工程明细表

工程类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	确认等级		抽查等级		工程性质		备注
										优良	合格	优良	合格	主要	一般	
10	一采区胶带巷胶带输送机设备安装	1部DTL120/110/3*450胶带输送机 (B=1200mm Q=1100t/h V=3.15m/s) 其中机械部分：1台DSN200型逆止器；1台KPZ-1400/2×240型盘式制动器；1台ZYJ-320型液压张紧装置；3台TBVF-450/50YC型功率450KW、1140V矿用隔爆型永磁电动机，皮带安装1700m	套	1	山西威德睦方煤矿设计咨询有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	山东益通安装有限公司	2022. 9. 30	2022. 10. 30		合格		√	√		
11	南胶带暗斜井带式输送机	1部DTL120/110/3×185型带式输送机，皮带延长110m	套	1				2022. 9. 30	2022. 10. 30		合格			√		
12	一采区胶带巷带式输送机附属设备	3台KBZ—630/1140 630A矿用隔爆型真空馈电开关；3台BPJ-630矿用隔爆变频器装置；1台KBZ—200/660 200A矿用隔爆型真空馈电开关；4台QBZ—120/660 120A矿用隔爆型真空电磁起动机；1台KXJ3-80矿用隔爆兼本安型控制开关；1台KXJ-2矿用隔爆兼本安型可编程控制器；2台ZBZ—4/660M 660/127V矿用隔爆型照明信号变压器综合保护装置	套	1			中兴世纪集团有限公司	2022. 10. 15	2022. 10. 30		合格			√		



# 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司已确认单位工程明细表

工程类别：安装工程

工程类别：安装工程																			
序号	单位工程名称	工程内容	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开工日期	竣工日期	确认等级		抽查等级		工程性质		备注			
										优良	合格	优良	合格	主要	一般				
13	回采工作面使用设备	安装MG500/1140-WD型采煤机1部，ZFG16000/23/43D型放顶煤中部液压支架122架，ZFG16000/26/43HD型过渡支架7架，ZTC15000/25/50运输顺槽超前支架1组，ZTC30000/25/50回风顺槽超前支架1组，ZTZ20000/25/50端头支架2架，SGZ800/500型前部刮板输送机1部，SGZ800/500型后部刮板输送机1部，SZZ900/315型转载机1部，PLM2000型破碎机1部，SSJ1200/2*250可伸缩胶带机1部，设备列车1套，通讯系统，照明系统等	套	1	山西威德睦方煤矿设计咨询有限公司	山西煤炭建设监理咨询有限公司	兴润建设集团有限公司	2022.10.11	2022.10.31	合格				√					
14	13101运输顺槽配电	1台10/0.69KV/315KVA移变；1台10/1.2KV/630KVA移变	套	1				2022.10.11	2022.10.31	合格					√				
15	13101回风顺槽配电	1台KJZ-200/660馈电开关，2台QJZ-80/1140开关	套	1				2022.10.11	2022.10.31	合格							√		
16	13101工作面配电	1台QJZ-2400/3300-6组合开关，2台QJZ-2400/1140-8组合开关	套	1				2022.10.11	2022.10.31	合格							√		
17	通信调度和计算机中心	矿用阻燃通信光缆44820m	米	44820	山西省邮电建设工程有限公司			山西省邮电建设工程有限公司	2022.10.20	2022.10.28	合格				√				
18	安全技术及监控系统	采用现有并升级后的KJ160X型煤矿安全生产监测监控系统，设置7台分站，各类智能传感器112个	套	1					2022.11.23	2022.12.11	合格							√	